

	Upprättad: 080707/AC	Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv , Båstad , Helsingborg , Höganäs , Klippan , Landskrona , Svalöv , Åstorp , Ängelholm , Örkelljunga.)	Brandskyddsansvarig:	
	Reviderad: 080909 /JH		SR kontrollerad:	Förrättare:
Objekt: _____	Fastighet: _____	Datum: _____	Sammanfattande bedömning: (0 – 1 – 2)	Efterbesiktning krävs: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Kravnivå (L, M, H): _____	Tematillsyn <input type="checkbox"/>	Annan tillsyn <input type="checkbox"/>	Efterbesiktning <input type="checkbox"/>	

1. Ansvar			
1.1	Finns brandskyddsansvarig (L,M,H)	Brandskyddsansvarig är den som högst ansvarar för verksamheten men kan utse annan till uppgiften, (bör vara skriftlig delegering). <input type="checkbox"/> Lämplig befogenhet och position	<input type="checkbox"/> 0= Brandskyddsansvarig är verksamhetens högste <u>ansvarig</u> eller annan skriftligen <u>delegerad</u> <input type="checkbox"/> 1= Brandskyddsansvarig är endast <u>muntligen</u> delegerad <u>ej</u> dokumenterat <input type="checkbox"/> 2= Brandskyddsansvarig <u>ej</u> medveten/utsedd
1.2	Har brandskyddsansvarig rätt kompetens (L,M,H)	Brandskyddsansvarig bör ha dokumenterad kompetens som motsvarar uppgiften. Skälig kompetens: <input type="checkbox"/> SBA utbildning <input type="checkbox"/> Brandskyddsutbildning/goda kunskaper <input type="checkbox"/> God kunskap om verksamheten/objektet	<input type="checkbox"/> 0= Brandskyddsansvarig har <u>väl</u> dokumenterad utbildning och <u>goda</u> kunskaper om brandskydd och verksamheten/objektet <input type="checkbox"/> 1= Brandskyddsansvarig har <u>ingen</u> utbildning, men <u>goda</u> kunskaper om brandskydd och verksamheten/objektet <u>eller omvänt</u> . <input type="checkbox"/> 2=Brandskyddsansvarig har <u>ingen</u> utbildning/dåliga kunskaper om brandskydd och verksamheten/objektet.
1.3	Finns ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjanderättshavare (L,M,H)	Finns ansvarsfördelning för underhåll / kontroll mellan ägare och nyttjanderättshavare m.a.p tekniska brandskyddsåtgärder (bör vara dokumenterat). Ansvarsfördelning: <input type="checkbox"/> Byggnadstekniskt brandskydd <input type="checkbox"/> Fasta brandskyddsinstallationer	<input type="checkbox"/> 0= Ägare och nyttjanderättshavare har <u>dokumenterad</u> ansvarsfördelning gällande underhåll och kontroll av brandskyddet. <input type="checkbox"/> 1= Ägare och nyttjanderättshavare har <u>muntlig</u> ansvarsfördelning <input type="checkbox"/> 2= Ägare och nyttjanderättshavare har <u>ingen</u> ansvarsfördelning gällande underhåll och kontroll av brandskyddet, <u>faktiska brister konstaterade</u> .

2. Organisation			
2.1	Står brandskyddsorganisationen i storlek och omfattning i motsvarighet till riskbilden och storleken på verksamheten (L,M,H)	Brandskyddsorganisationen skall vara i skäligen omfattning. Organisation: <input type="checkbox"/> Brandskyddsansvarig (<i>Chef eller den som denne utser</i>) <input type="checkbox"/> Avdelningsansvarig <input type="checkbox"/> Anställd	<input type="checkbox"/> 0= Brandskyddsorganisationen är skäligen samt dokumenterad <input type="checkbox"/> 1= Brandskyddsorganisationen är bristfälligt dokumenterad <input type="checkbox"/> 2= Brandskyddsorganisationen saknas
2.2	Har utpekade funktioner i brandskyddsorganisationen tydliga arbetsuppgifter och förmåga att utföra tilldelade uppgifter. (M,H)	Brandskyddsorganisationens funktioner bör ha dokumenterade arbetsområde och uppgifter samt förmåga att utföra funktionen. Organisationen bör vara dokumenterad med ansvarsområde och arbetsuppgifter.	<input type="checkbox"/> 0= Brandskyddsorganisationens berörda funktioner har <u>dokumenterade</u> arbets-/uppgiftsbeskrivningar samt <u>förmåga</u> att utföra uppgifterna. <input type="checkbox"/> 1= Brandskyddsorganisationens berörda funktioner har <u>ej</u> dokumenterade arbets-/uppgiftsbeskrivningar endast muntliga instruktioner med <u>förmåga</u> att utföra uppgifterna. <input type="checkbox"/> 2= Brandskyddsorganisationens berörda har <u>inga</u> arbets-/uppgiftsbeskrivningar dvs <u>ingen</u> förmåga att utföra uppgifterna.
2.3	Är brandskyddsorganisationen känd ute i verksamheten. (M,H)	Brandskyddsorganisationen bör vara informerad till och känd inom hela organisationen, samt att denna finns att tillgå för personalen <input type="checkbox"/> <i>Brandskyddspolicy</i>	<input type="checkbox"/> 0= Brandskyddsorganisationen är <u>känd/informerad</u> till verksamheten och personalen <u>kan själv</u> komma åt information <input type="checkbox"/> 1= Brandskyddsorganisationen är <u>känd/informerad</u> till verksamheten men personalen <u>kan ej</u> själv komma åt informationen <input type="checkbox"/> 2= Brandskyddsorganisationen är <u>ej</u> känd/informerad inom verksamheten och finns <u>ej</u> att tillgå.

3. Utbildning			
3.1	Användande av befintliga brandredskap. Har berörd personalen utbildning för detta? (L,M,H)	Rekommenderad bedömningsgrund <input type="checkbox"/> Dokumenterad utbildning <input type="checkbox"/> Goda kunskaper förvärvade på annat sätt	<input type="checkbox"/> 0= Utbildningsplan och genomförd utbildning visar att all personal kan <u>hantera</u> befintliga brandredskap, och <u>vet vad de ska göra</u> vid ett tillbud. <input type="checkbox"/> 1= Utbildning är genomförd men <u>dokumentationen är bristfällig</u> <input type="checkbox"/> 2= <u>Ingen</u> utbildning och <u>ingen</u> kunskap.
3.2	Finns utbildningsplan (M,H)	Utbildnings/övningsplaner bör omfatta /ange: <u>vem</u> som ska ha, <u>när</u> den ska ske. <u>vad</u> den ska innehålla I planen bör följande utbildning/övning ingå <input type="checkbox"/> Utbildning för brandskyddsansvarig /brandskyddsorganisation <input type="checkbox"/> Utbildning för vikarier och nyanställda <input type="checkbox"/> Grundläggande brandutbildning (<i>all personal inkl. vikarier, nyanställda</i>) <input type="checkbox"/> Utrymningsövning. Vid behov <input type="checkbox"/> Heta arbeten utbildning <input type="checkbox"/> Föreståndare brandfarlig vara (<i>Vid tillståndsplikt brandfarlig vara</i>)	<input type="checkbox"/> 0= Utbildning-/övningsplan över all personal med <u>dokumenterade</u> uppgifter finns. <input type="checkbox"/> 1= Utbildnings-/övningsplan är dokumenterad men <u>bristande</u> , typ genomförande, frekvens <i>eller omvänt</i> . <input type="checkbox"/> 2= <u>Ingen</u> genomförd utbildning eller plan för detta finns.

4. Instruktioner och rutiner			
4.1	<p>Finns dokumentation över interna instruktioner/regler och rutiner med avseende på brand- och utrymningssäkerhet. (L,M,H)</p>	<p>För vissa verksamheter krävs särskilda instruktioner och riktlinjer. Det kan gälla organisatoriska frågor som</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nödläge (Rädda, Varna, larma, släck) <input type="checkbox"/> Minimibemanning <input type="checkbox"/> Personalens agerande vid utr. larm <input type="checkbox"/> Larmorganisation (larmlagring) <input type="checkbox"/> Lastpallar, avfall, brännbart material <input type="checkbox"/> Utrymningsvägar <input type="checkbox"/> Krisberedskap <input type="checkbox"/> Utbildning av nyanställda/vikarier <input type="checkbox"/> Praktiska åtgärder som rökförbud, rutiner för hetarbeten, stängning av branddörrar etc. <input type="checkbox"/> Hantering av brandfarlig vara (om detta förekommer) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0= Instruktioner/regler/rutiner finns <u>dokumenterade</u>. Personalen är <u>informerad</u> och <u>kan själv</u> komma åt informationen. <input type="checkbox"/> 1= Muntliga instruktioner/regler/rutiner finns, men dokumentation är <u>bristande</u>. <input type="checkbox"/> 2= Instruktioner/regler/rutiner finns <u>inte</u>. <u>Faktiska brister identifierade</u>.
5. Dokumentation			
5.1	<p>Är befintligt brandskydd dokumenterat? (L,M,H)</p>	<p>Dokumentation bör innehålla och beskriva byggnaden och verksamhetens befintliga brandskydd.</p> <p><i>Rekommenderat är att ha dokumentation under med resp. texter.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Generell beskrivning av byggnaden <input type="checkbox"/> Generell beskrivning av verksamheten <input type="checkbox"/> Byggnad och dess brandskyddslösningar eller brandskyddsdocumentation (<i>nya byggnader</i>) <input type="checkbox"/> Förutsättningar för egen personal att utföra en akut insats. <input type="checkbox"/> Insatsplan för räddningstjänsten (H) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0= Det finns en <u>dokumenterad</u> beskrivning av byggnaden och dess brandtekniska installationer. <input type="checkbox"/> 1= Dokumentationen av det befintliga brandskyddet är <u>bristfällig</u>. <input type="checkbox"/> 2= Det finns <u>ingen</u> dokumentation och <u>faktiska</u> brister identifieras.

6. Drift och underhåll			
6.1	Finns skälig plan för drift och underhåll av byggnadstekniska brandskyddsåtgärder (L,M,H)	<input type="checkbox"/> Egen/extern kontroll brandskydd Exempel på sådana åtgärder och kontrollintervall: -1 ggr/mån <input type="checkbox"/> Brandlarm (<i>rus anlägg. rev. 15:e mån</i>) <input type="checkbox"/> Ordning och reda 2-4 ggr/år <input type="checkbox"/> Brandcellsgränser (dörrar/portar, tätningar) <input type="checkbox"/> Nödström <input type="checkbox"/> Utrymnings-larm, -skyltar, -vägar -1 ggr/år <input type="checkbox"/> Handbrandsläckare <input type="checkbox"/> Inomhusbrandposter <input type="checkbox"/> Rökluckor	<input type="checkbox"/> 0= Befintligt brandskydd <u>kontrolleras</u> och <u>dokumentation</u> finns. <input type="checkbox"/> 1= Befintligt brandskydd <u>kontrolleras</u> men <u>dokumentationen</u> är bristfällig. <input type="checkbox"/> 2= Befintligt brandskydd <u>kontrolleras inte</u> . (M,H) <input type="checkbox"/> 2= <u>Dokumenterade</u> kontroller saknas.

7. Kontroll och uppföljning			
7.1	Är befintlig dokumentation aktuell och uppdaterad? (L,M,H)	Dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet skall hållas aktuell	<input type="checkbox"/> 0= Befintlig dokumentation är aktuell och uppdaterad. <input type="checkbox"/> 1= Brister i uppföljning och aktualitet. <input type="checkbox"/> 2= Dokumentation <u>saknas</u> , <u>samt faktiska brister identifierade</u> .
7.2	Finns det rutiner för att följa upp och kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet? (M,H)	Kontrollsystemet bör bestå av uppgjorda kontrollplaner och en checklista med uppgjorda kontrollpunkter. <input type="checkbox"/> System för åtgärd av brister <input type="checkbox"/> Tillbudsrapportering <input type="checkbox"/> Årlig systemrevision	<input type="checkbox"/> 0= Utarbetat kontrollsystem och checklistor finns i <u>skälig</u> omfattning till verksamhetens art och byggnation. <input type="checkbox"/> 1= <u>Bristande</u> kontrollsystem eller ej i skälig omfattning. <input type="checkbox"/> 2= Finns <u>inga</u> kontrollsystem/checklistor.
7.3	Riskenventering (M)	En riskenventering bör finnas genomförd för att klargöra vilka brandrisker som finns i verksamheten och vilka förebyggande åtgärder som har genomförts.	<input type="checkbox"/> 0= Verksamheten har en <u>dokumenterad</u> och <u>aktuell</u> riskenventering. <input type="checkbox"/> 1= Det finns ingen <u>dokumenterad</u> riskenventering. <input type="checkbox"/> 2= Man har <u>ej</u> funderat på vilka brandrisker som finns i verksamheten
7.4	Risikanalys (<i>brandrisker</i>) (H)	Verksamheten bör analysera vilka risker som finns för brand. Riskanalysen bör resultera i en handlings-, -åtgärdsplan. Var är anläggningens känsligaste punkt? Var skall nästa åtgärd sättas in?	<input type="checkbox"/> 0= Verksamheten analyserar och sammanställer regelbundet vilka brandrisker som finns i verksamheten. <input type="checkbox"/> 1= Det finns <u>brister</u> i regelbundenheten eller sammanställningen av brandrisker. <input type="checkbox"/> 2= Det finns ingen <u>dokumenterad</u> riskanalys.

Teknisk kontroll

0= Inga brister

1= Brister som kan rättas till enligt anmärkning i tillsynsprotokoll

2= Brister som medför efterbesiktning

	Stickprovskontroll av tekniska brandskyddsåtgärder	Bedömning 0 – 1 – 2
Utrymningsvägar	Tillgång/Antal <input type="checkbox"/> Passagemått <input type="checkbox"/> Slagriktning <input type="checkbox"/> Självstängande dörrar <input type="checkbox"/>	
Brandcellsgränser	Genomföringar <input type="checkbox"/> Täthet i dörrpartier <input type="checkbox"/>	
Släckutrustning	Tillgänglighet <input type="checkbox"/> Placering <input type="checkbox"/> Antal <input type="checkbox"/>	
Brandbelastning	Lagerhållning <input type="checkbox"/> Allmän ordning <input type="checkbox"/>	

	Stickprovskontroll av objektsspecifika tekniska brandskyddsåtgärder	Bedömning 0 – 1 – 2
Brandlarm	Funktion <input type="checkbox"/> Kontroller utförda <input type="checkbox"/>	
Utrymningslarm	Funktion <input type="checkbox"/> Kontroller utförda <input type="checkbox"/>	
Nödbelysning	Funktion <input type="checkbox"/> Kontroller utförda <input type="checkbox"/>	
Brandgasventilation	Funktion <input type="checkbox"/> Kontroller utförda <input type="checkbox"/>	
Ytskikt	Förändrade ytskikt? <input type="checkbox"/>	
Räddningsvägar	Framkomlighet för utryckningsfordon <input type="checkbox"/> Uppställningsplatser <input type="checkbox"/>	
Stigarledning	Funktion <input type="checkbox"/> Kontroller utförda <input type="checkbox"/>	
Brandskydd av bärverk	Målning <input type="checkbox"/> Isolering <input type="checkbox"/>	
Ventilationssystem	Isolering <input type="checkbox"/> Brand/Brandgasspjäll <input type="checkbox"/>	

	Temaspecifika frågor	Bedömning Ja / Nej
1.	<i>Se aktuellt sidokort.</i>	
2.	<i>Se aktuellt sidokort.</i>	
3.	<i>Se aktuellt sidokort.</i>	
4.	<i>Se aktuellt sidokort.</i>	

	Sammanfattande bedömning av tekniska brandskyddsåtgärder.	
--	--	--